

令和 8 年度 焼却施設維持管理状況一覧表 (1号炉)

令和8年7月31日現在

施設名		小平・村山・大和衛生組合　ごみ焼却施設					令和8年7月31日現在							
施設住所		東京都小平市中島町2番1号												
令和　8　年度		維持管理計画値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物														
種類		－	可燃ごみ＋不燃・粗大ごみ処理施設破砕ごみ(可燃・不燃系)＋資源物中間処理施設残渣(可燃系)											
量(ton)		－	1,520.98	2,304.37	2,602.99									
燃焼室中の燃焼ガス温度														
測定を行った位置		－	焼却炉出口											
測定結果の得られた年月日		－	R8.4.15		R8.6.5									
測定結果(℃)　　　　　(注1)		850以上	937		952									
集じん器に流入する燃焼ガス温度														
測定を行った位置		－	集じん器入口											
測定結果の得られた年月日		－	R8.4.15		R8.6.5									
測定結果(℃)　　　　　(注1)		概ね200以下	157		155									
排ガス中の一酸化炭素濃度														
測定を行った位置		－	煙突											
測定結果の得られた年月日		－	R8.5.13		R8.6.27									
測定結果(ppm)　　　　　(注2)		100以下	2		3									
冷却設備に堆積したばいじんを除去した年月日														
年月日		－												
集じん器に堆積したばいじんを除去した年月日														
年月日		－	空気式(パルスエア方式)洗浄装置による連続除去											
排ガス中のダイオキシン類														
排ガスを採取した位置		－	煙突											
排ガスを採取した年月日		－												
測定結果を得られた年月日		－												
測定結果(ng-TEQ/m ³ N)		0.1												
排ガス中のばい煙量及びばい煙濃度														
排ガスを採取した位置		－	煙突											
排ガスを採取した年月日		－	R8.4.14		R8.6.4									
測定結果を得られた年月日		－	R8.5.13		R8.6.27									
測定結果	硫黄酸化物(ppm)　　　　　(注2)	10以下	<1		<1									
	ばいじん(g/m ³ N)　　　　　(注2)	0.01以下	<0.001		<0.001									
	塩化水素(ppm)　　　　　(注2)	10以下	2		3									
	窒素酸化物(ppm)　　　　　(注2)	50以下	20		22									
	水銀(μg/m ³ N)　　　　　(注2)	30	0.11											

(注1) 燃焼室中の燃焼ガス温度及び集じん器に流入する燃焼ガス温度は、手分析当日の日報の24時間平均値です
(注2) 排ガス中の一酸化炭素及びばい煙の測定結果は、酸素濃度12%の換算値です
(注3) 「<」が記載されている測定結果は、定量下限値未満を表します。(例: <1の場合、数値が1よりも少ないことを表します。)

令和 8 年度 焼却施設維持管理状況一覧表 (2号炉)

令和8年7月31日現在

施設名	小平・村山・大和衛生組合　ごみ焼却施設													
施設住所	東京都小平市中島町2番1号													
令和　8　年度		維持管理計画値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物														
種類	－	可燃ごみ＋不燃・粗大ごみ処理施設破砕ごみ(可燃・不燃系)＋資源物中間処理施設残渣(可燃系)												
量(ton)	－	3,383.84	2,630.05	2,596.75										
燃焼室中の燃焼ガス温度														
測定を行った位置	－	焼却炉出口												
測定結果の得られた年月日	－	R8.4.15		R8.6.5										
測定結果(℃)　　　　　(注1)	850以上	937		937										
集じん器に流入する燃焼ガス温度														
測定を行った位置	－	集じん器入口												
測定結果の得られた年月日	－	R8.4.15		R8.6.5										
測定結果(℃)　　　　　(注1)	概ね200以下	157		156										
排ガス中の一酸化炭素濃度														
測定を行った位置	－	煙突												
測定結果の得られた年月日	－	R8.5.13		R8.6.27										
測定結果(ppm)　　　　　(注2)	100以下	2		2										
冷却設備に堆積したばいじんを除去した年月日														
年月日	－													
集じん器に堆積したばいじんを除去した年月日														
年月日	－	空気式(パルスエア方式)洗浄装置による連続除去												
排ガス中のダイオキシン類														
排ガスを採取した位置	－	煙突												
排ガスを採取した年月日	－													
測定結果を得られた年月日	－													
測定結果(ng-TEQ/m ³ N)	0.1													
排ガス中のばい煙量及びばい煙濃度														
排ガスを採取した位置	－	煙突												
排ガスを採取した年月日	－	R8.4.14		R8.6.4										
測定結果を得られた年月日	－	R8.5.13		R8.6.27										
測定結果	硫黄酸化物(ppm)　　　　　(注2)	10以下	<1		<1									
	ばいじん(g/m ³ N)　　　　　(注2)	0.01以下	<0.001		<0.001									
	塩化水素(ppm)　　　　　(注2)	10以下	2		5									
	窒素酸化物(ppm)　　　　　(注2)	50以下	27		31									
	水銀(μg/m ³ N)　　　　　(注2)	30	0.34											

(注1) 燃焼室中の燃焼ガス温度及び集じん器に流入する燃焼ガス温度は、手分析当日の日報の24時間平均値です
(注2) 排ガス中の一酸化炭素及びばい煙の測定結果は、酸素濃度12%の換算値です
(注3) 「<」が記載されている測定結果は、定量下限値未満を表します。(例: <1の場合、数値が1よりも少ないことを表します。)